

一、单项选择题(共 80 题, 每题 1 分, 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

9.预作用自动喷水灭火系统灭火流程包括以下环节:①压力开关或流量开关动作②歧淋泵启动③预作用报警阀打开。系统动作联序正确的是()。

A③②①

B①③②

C.③①②

D①②③

10.地铁车辆基地建筑的上部建有 10 栋高层住宅建筑, 下列说法错误的是()。

A.车辆基地建筑的承重构件的耐火极限不应低于 3.00h

B.车辆基地建筑的楼板的耐火极限不应低于 2.00h

C.车辆基地与住宅建筑的人员安全出口不应相互借用

D.车辆基地与住宅建筑之间应采用耐火极限不低于 2.50h 的楼板分隔

答案 D

11.关于一类高层民用建筑消防用电负荷供电的说法, 正确的是()。

A.消防用负荷可采用 1 个 110kV 变电所的专胞路和自备燃油发电机组供电

B.消防用电负荷可由 1 个 110kV 变电所的两个专用架空线路供电

C.消防用负荷采用自备燃油发电机组供电时, 发电机组与市电并列运行

D.消防用电负荷的 2 个电源应能分别满足消防用负荷 50%的供电要求

参考答案: A

12 某建筑高度为 60m 的办公楼,设有自动喷水灭火系统。该办公楼内设有柴油发电机房,柴油发电机房的下列防火分隔措施中, 正确的是()。

- A.柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为 1.00h
- B.柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门
- C.柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门
- D.柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为 2.00h

参考答案: D

参考解析:应采用耐火极限不低于 2.00 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板分隔, 隔墙上的门应采用甲级防火门。

