

一、单项选择题(共 80 题, 每题 1 分, 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

18.某建筑高度为 16m 的地上 4 层制衣房,建筑面积为 8000 m²设有灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统的消防泵可由()直接启动。

- A.火灾探测器
- B.水流指示器
- C.手动火灾报警按钮
- D.报警阀组压力开关

参考答案: D

19 下列场所消防车道的设置方案中,错误的是()。

- A.建筑高度为 51m 的住宅建筑,设置的消防车道的坡度为 5%
- B.建筑高度为 18m 的 4 层服装仓库,长 60m、宽 30m,沿建筑的两个长边设置尽头式消防车道回车场的尺寸为 10m×10m
- C.设有 800 个座位的单层剧场,沿建筑的一个长边设置消防车道
- D.建筑高度为 12m 的 3 层商店,长 60m、宽 30m 沿建筑的一个长边设置消防车道

答案: B

20.某建筑高度为 99m 的办公楼,地下 2 层地上 31 层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统,且地上部分与地下部分的加压送风系统分别独立设置。关于加压送风系统设置的说法,错误的是()。

- A.该建筑地_上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置

- B.前室应每层设一个常闭式加压送风口, 并应设手动开启装置
- C.采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗
- D.送风机的进风口与排烟口在同一面上时, 两者的水平距离不应小于 15m

答案: D

