

一、单项选择题(共 80 题, 每题 1 分, 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

21.某液化石油气储配站, 日装瓶量为 4000 瓶该储配站的灌瓶间应设置()。

- A.泡沫灭火系统
- B.雨淋自动喷水灭火系统
- C.干粉灭火系统
- D.细水雾灭火系统

答案 C

22 某档案室, 室内未设吊顶和架空地板.采用柜式七氟丙烷气体灭火装置进行保护。下列部件中,不属于该档案室柜式七氟丙烷气体灭火装置组成部分的是()。

- A.灭火剂瓶组
- B.容器阀
- C.选择阀
- D.喷头

答案 C

23.关于厂房内供暖系统设置的说法, 正确的是( )。

- A.供暖管道采用不燃材料隔热后, 可穿过存在可燃蒸气的房间
- B.在散发可燃粉尘的厂房内, 散热器表面平均温度不应超过 90°C
- C.乙类厂房内可采用电热散热器供暖
- D.生产过程中散发可燃气体的厂房, 可采用循环使用的热风供暖

24.某火力发电厂输煤皮带设有水喷雾灭火系统,该发电厂水喷雾灭火系统的持续供

给时间至少应为( D)h。

A.0.4

B.0.5

C. 1.5

D.1.0

25.某造纸厂房,室内净空高度为 5m,采用自然排烟方式。该车间防烟分区内的任一点与最近自然排烟窗之间的水平距离最大可为( ) m.

A.30.0

B.37.5

C.14.0

D.20.0

答案: C

